

## JELMAGYARÁZAT:

_____	Meglévő gázvezeték
_____	Tervezett gázvezeték
ba	Gömbcsap

---

Tervezett gázvezeték

Gömböcsap

## MEGJEJYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni mérést ellenőrzést kell tartani!

A gazvezetékét az épület védővezetés érintésvédelmébe kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.

A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes

A gázbekötést az Égáz–Dégáz Földgázelosztó Zrt. vég

Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni.

2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező


A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.

A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik

Az égéstermék elvezető berendezések MSz EN 13387-1,2

MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.

A tervek műszaki leírással együtt érvényesek

<div><p><b>DMC</b> <b>MERNOK IRODA</b></p><p>2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17. E-mail:dmcinfo@iroda.com Tel.: 06 30 742 47 29</p></div> <div>Tervező: DOMÓTÖR GÁBOR G 01-15184</div>	Tervezés dátuma:	
	<div><div>Mór Irodaház</div><div>8060 Mór, Zrínyi utca 36</div></div>	
	Terv megnevezése:	
	<div><div>Gázellátás</div><div>HELYSZINRAJZ</div></div>	
	Rajzszám	

GG-3	
Dátum	2017.07.01.
Lépték	1 : 500
Tervező	Kivitei

Tervezés tárgya:

**MÉRNÖK IRODA**  
2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17  
E-mail: [dmgiroda@gmail.com](mailto:dmgiroda@gmail.com)

Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184

Ter megnevezése

**Mór Irodaház**  
**8060 Mór, Zrínyi utca 36**

## Gázellátás

Rajzszám

၆၆-၁

Dátum	2017.07.01
-------	------------

Lépték	1 : 500
--------	---------

Tervfajta	Kivitel
-----------	---------

## Rajszán