



JELMAGYARUKZAT:

- Meglévő gőzvezeték
- Tervezett gőzvezeték
- Gőbbscap

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni mérést el kell tartani!
A gőzvezeték az épület védővezetés érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzékönv szükséges.
A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.
A gőzbekötést az Égőz-Degáz Földgázelosztó Zrt. végzi.
Hegesztést, szerelést, nyomópróbát, a MBSZ szerint kell végezni.
2. és feletti a korábbi szerelvények beépítése kötelező.
A tervezett gőzvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti vorradmentes acélső.
A kazánok elektronos beakötése FI relén keresztül történik.
Az égéstermék elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.
MEO-hoz végleges kértmérésről szükséges.
A tervek műszaki leírásait együtt érvényesek!

<div><div><div><div></div><div>MÉRNÖKIRODA</div></div><div><div>2143 Kelenföldi Műgyári M. u. 17.</div><div>Email: meroiroda@gmail.com</div><div>Tel.: 06 30 742 47 29</div></div></div><div>Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184</div></div>		Tervezés tífgyor:	
		Már Irodaház	
		8060 Mór, Zrínyi utca 36	
		Terv megnevezése:	
		Gázellátás	
		FÖLDSZINT ALAPRAVZ RÉSZELET	
		Rajzszám	
		GG-1	
		Datum 2017.07.01.	
		Lépték 1 : 50	
		Térfrója Kétféle	