

### JELMAGYARÁZAT:

|       |                      |
|-------|----------------------|
| _____ | Meglévő gázvezeték   |
| _____ | Tervezett gázvezeték |
| da    | Gömbcsap             |

**MEGJEJYZÉS:**

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni mérélelőhrést kell tartani!

A gázvezetékét az épület védővezeték érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzékony szükséges.

A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.


A gázbekötést az Égőz-Dégőz Földgázelosztó Zrt. végzi. Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni. 2. és felett a karmász szervenvények beépítése kötelező.

A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti vonatlatmentes acélső.

A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik. Az égéstemék elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.

MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.

A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <br><b>MEERNÖK IRODA</b><br>E-mail: <a href="mailto:dmjroda@gmail.com">dmjroda@gmail.com</a><br>Tel.: 06 30 742 47 29 |  | Tervezés tárgya:                         |             |
| Tervező: DOMÓTOR GÁBOR G 01-15184  |  | Terv megnevezése:                        |             |
|  |  | Mór Irodaház<br>8060 Mór, Zrínyi utca 36 |             |
|  |  | Gázellátás<br>FÜGGŐLEGES CSŐTERV         |             |
| Rajzszám   |  | Dátum                                    | 2017.07.01. |
|  |  | Lépték                                   | 1 : 50      |
| Tervrajta  |  | Kiviteili                                |             |
| <b>GC-2</b>  |  |  |             |