



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



Török Miklós e.v.
tervező

SZÉKESFEHÉRVÁR
Diófa utca 4.

8000

Tájékoztatásul:

Szalay-Varga Éva vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő I.
IGI Ingatlanrendezés és Területszerzés Osztály

Iktatószám: 23718-2/2022/MAV
Hív. sz.: 23718/2022/MAV
Tárgy: Székesfehérvár-Komárom rendező vv.
286+72 hm. szelvényben lévő boltozat
keresztzése
Vasútüzemeltetői hozzájárulás
Előadó: Mladoniczki-Sztankó Nikolett
Telefon: 511-1002
E-mail: mladoniczki-sztanko.nikolett@mav.hu
Melléklet: 1 pld. engedélyezési, kiviteli egyesített
terv

Tisztelt Tervező Úr!

Ön, Török Miklós e.v. benyújtotta felülvizsgálatra a „MÓR, Észak-Nyugati Ipari Park csapadékvíz levezető árok vízjogi engedélyezési, kiviteli egyesített terve (2-0-0 sz. levezető)” c. projektben érintett, Székesfehérvár-Komárom rendező vv. 286+72 hm szelvényben lévő boltozat keresztelésének engedélyezési, kiviteli egyesített tervét. Az 17/2022 munkaszámú tervdokumentációhoz

a vasút üzemeltetői hozzájárulást megadjuk,

az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett:

1. Az elfogadott tervtől, ill. jelen jóváhagyásban előírtaktól eltérni csak a vasútüzemeltető jóváhagyó előzetes engedélyével lehet.
2. A vasútüzemeltetői hozzájárulásunk önmagában nem jogosít fel munkavégzésre és nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.
3. A vasútüzemeltetői hozzájárulás a 20562-1/2022/MAV sz. Vasútfejlesztési nyilatkozattal együtt érvényes.
4. Az engedélyezési, kiviteli egyesített tervdokumentáció alapján a vasúti átereszt szerkezetébe történő beavatkozás nélkül történik meg a csapadékvíz átvezetése, az átereszt iszapfeltöltődéstől való megtisztítása mellett.
5. Az alvízi medercsatlakozás 5,0 fm hosszon kialakításra kerül. A műszaki leírás és a „Vasúti átereszt és csatlakozó burkolatok” c. tervlap eltérő információkat ad a kialakítás módjáról. Mindkét változat elfogadható az alábbi paraméterek alkalmazásával: a meder burkolatát minimum 10 cm vastag beton ágyazatba fektetett 10 cm vastag vízépítési betonlap burkoló elemmel, vagy minimum 15 cm vastag beton ágyazatba fektetett 25 cm vastag vízépítési terméskövel kell kialakítani.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1087. Budapest Kerepesi út 3. Telefon: +36 -1-511-1107
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság: CG 01-10042272

6. Kérjük a felvízi oldal – 10,0 fm hosszú köburkolatú medervédelem iszapfeltöltődéstől történő megtisztítását, szükség esetén a kövek igazítását, hézagok pótlását.
7. A MÁV Zrt. szakszolgálatokkal történt egyeztetések alapján a tervezett beavatkozás MÁV kábeleket, vezetékeket nem érint. Amennyiben a feltárás során mégis találunk kábeleket, vezetékeket, a szakszolgálatokat azonnal értesíteni kell és az engedélyük beszerzéséig a munkát fel kell függeszteni.
8. A kivitelezési munka csak a jóváhagyásban előírtak betartása mellett kezdhető meg a munkaterület átadás-átvételi eljárást követően. A munkakezdekről kérjük értesíteni a MÁV Zrt. Pályaműködtetési Vezérigazgató-Helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Pályafenntartási Főnökség Székesfehérvárt (8000 Székesfehérvár, Kaszap István utca 2.; telefon: 06-22/315-271; e-mail: szekesfehervar.pft@mav.hu).
9. Az építési munkák során a forgalom alatt lévő vasúti pályán keresztül közlekedni, az elsodrési határon belül tartózkodni nem szabad. A vasúti úrszelvénybe szerszámot, gépet, anyagdepóniát még ideiglenesen sem szabad tárolni.
10. A munkavégzés során a vonatkozó és érvényben lévő baleset megelőzési és munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A kivitelezési munka során az idegen személyek MÁV területen történő tartózkodásáról, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének és a külső vállalkozó MÁV területen történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről a 77/2020.(VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. vezérigazgatói utasítás szerint kell eljárni. Továbbá be kell tartani a 24/2009. Vezérigazgatói utasítást a vagyonvédelemről.
11. A MÁV területek ideiglenes, végleges igénybevételéhez tulajdonosi/kezelői hozzájárulás szükséges, melyet a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatóság Ingatlanrendezés és területszerzéstől (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telefon: 06-1-332-8016) kell beszerezni a MÁV terület érintettség miatt a kivitelezési munkák megkezdése előtt.
12. A MÁV Zrt. területén munkavédelmi oktatás és belépési engedély nélkül idegen személy nem dolgozhat! A belépési engedély iránti kérelmet engedely.budapest@mav.hu e-mail címre kérjük benyújtani a 77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasításban előírtak szerint.
13. A munkavédelmi oktatás érdekében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Szolgáltató Központ Budapest, Geocze Olivér területi munkavédelmi szakmai vezetővel kell felvenni a kapcsolatot (1087 Budapest, Kerepesi u. 3.; Tel.: 06-30/211-6586; e-mail cím: geocze.oliver@mav-szk.hu).
14. A kivitelezés ideje alatt a pályaszakasz védelméről a kivitelező köteles gondoskodni. Az alkalmazott technológia káros hatást nem okozhat a vasút területén. A MÁV területére került anyagokat a kivitelezés befejezése után el kell távolítani.
15. A kivitelezés által érintett területen a környezet védelmére, a környezetvédelmi előírások betartására fokozottan kell ügyelni. A munkákat követően a területet helyre kell állítani, rendezni kell.
16. A kivitelezés során be kell tartani az alábbiakban felsorolásra kerülő jogszabályokban, és az egyéb ide vonatkozó előírásokban foglaltakat:
 - A munkavédelemről szóló (többszörösen módosított) 1993.évi XCIII.sz. törvény 18.§ (1) bekezdése, továbbá a 19.§-a,
 - A 93/2020. (X. 02. MÁV Ért. 22.) EVIG sz. utasítás, a „MÁV Magyar Államvasutak Munkavédelmi Szabályzata”,
 - A 77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás, a „Felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről”,

•A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM. Rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

17. A kivitelezést befejezését követő 30 napon belül a „Kivitellel megegyező” záradékkal ellátott megvalósulási tervet kell benyújtani a MÁV Zrt.-nek 3 példányban.
18. Az engedély érvényességének időtartama 3 év. Amennyiben ezen idő alatt a kivitelezésre nem kerül sor, az engedélyezési eljárást újra kell indítani.

Záradék:


Rajzsám	Dokumentum	Elfogadta
1.	Műszaki leírás	x
5.	Részletes helyszínrajz	x
11.	Vasúti átereszt és csatlakozó burkolatok (2. sz. műtárgy)	x

Budapest, 2022. augusztus 14.

Üdvözlettel:

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Budapest
Területi Pályaválasztási PH-nyi Osztály
é.
1087 Budapest, Kerepesi út 3.


Sári Amre
területi pályaválasztási osztályvezető


Török Gergely
műszaki igazgatóhelyettes

1



INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG
DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI OSZTÁLY

a/a
06.08

Török Miklós úr
egyéni vállalkozó

Iktatószám: 20562-1/2022/MAV
Hivatkozási szám: -

Székesfehérvár
Diófa utca 4.
8000

Tárgy: Vasútfejlesztési nyilatkozat – Mór, Észak-
Nyugati Ipari Park csapadékvíz levezető
árok, az 5. számú Székesfehérvár –
Komárom vasútvonal keresztezése a
286+71 szelvényben meglévő átereszt
igénybe vételével

e-mail: mi98@t-online.hu

Másolatban:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
IGI Ingtatlanrendezés és területszerzés

Ügyintéző: Barta Endre
Telefon: (1) 511-1649, (30) 737-0922
E-mail: barta.endre@mav.hu

Tisztelt Címzett!

A vasútfejlesztési nyilatkozat kiadása érdekében benyújtották a „Mór, Észak-Nyugati Ipari Park csapadékvíz levezető árok” tárgyú, 17/2022 munkaszámú, 2022. áprilisi keltezésű vízjogi engedélyezési és kiviteli egyesített tervének a vasutat érintő munkarészeit. A tervezett csapadékvíz-elvezető árok a MÁV Zrt. üzemeltetésében álló, 5. számú Székesfehérvár–Komárom vasútvonalat a 286+71 szelvényben meglévő átereszt igénybe vételével keresztezi. Tekintettel arra, hogy a keresztezni kívánt vasúti pályaszakaszokon a pályageometria jelentős módosítása, vagy idegen területek igénybe vételével járó vasútfejlesztés belátható időn belül nem várható, a benyújtott dokumentációban foglaltakhoz

vasútfejlesztési szempontból feltétel nélkül hozzájárulunk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. területét érintő beruházások esetén szükséges tulajdonosi nyilatkozat megszerzésére vonatkozó eljárás megváltozott. Az új eljárásrend szerint a vasútfejlesztési és vasút-üzemeltetői nyilatkozat külön történő beszerzése nem szükséges, mindezek a MÁV Zrt. belső folyamatoként a tulajdonosi nyilatkozat részeként kerülnek kiadásra. Az idegen beruházások jóváhagyása elektronikus módon történik, az ügyintézés során igénybe vehető felület regisztrációt követően a <https://ibhel.mavcsoport.hu/hu/main-page> oldalon érhető el.

Budapest, 2022. június 08.

Üdvözlettel:

Barta



MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postáncim: 1426 Budapest Pf. 98. • Tel +36 (1) 511 34 63 • Fax +36 (1) 511 30 64
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272



KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGETIKA ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Szőnyi Zoltán
ingatlanrendezés és területszerzés vezető

Iktatószám: 23718-3/2022/MAV
Tárgy: Környezetvédelmi állásfoglalás – Mór,
Észak-nyugati ipari park csapadékvíz levezető
árok vízjogi engedélyezési, kiviteli egyesített
terve

Tisztelt Szőnyi Zoltán!

A tárgyi területre vonatkozó, környezetvédelmi állásfoglalás kiadására irányuló kérésekre, a rendelkezésünkre álló információk alapján az alábbi állásfoglalást adjuk:

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan-területek közül a tervezett kivitelezés 3-at érint.

Környezetvédelmi fejezet nem kerül kifejtésre, jogszabályi hivatkozások nincsenek.

Mivel a dokumentum hivatkozik a 12. pontban is a teljes műszaki leírásra, feltételezhető, hogy a környezeti elem-hatás összefüggések, a hatások elleni intézkedések-, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok- és kötelezettségek ebben lesznek felsorolva.

A munkák során az ebben leírtaknak megfelelően kell eljárni.

A MÁV ingatlanokon folyó tevékenységeket-, illetve azok bármilyen állapotát a kivitelezési munkák nem befolyásolhatják, nem változtathatják meg (hulladék keletkezés).

A kivitelezés során be kell tartani az üzemeltetői hozzájárulásában előírtakat.

A feltételek teljesülése esetén Szervezetünk által támogatható a tevékenység.

Budapest, 2022. augusztus 25.

Üdvözlettel:

dr. Wégner Krisztina
vezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest Pf. 98. • Tel +36 (1) 511 35 02 • Fax +36 (1) 511 71 41
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272