

Megjegyzés:

A bővítés új fogyasztói (világítás, dugaljzatok) megtáplálása a meglévő elosztóból kerül ideiglenesen megtáplálásra. A projektor áramköre feltétlen önálló biztosítást kap.
A bővítésben a dugaszolóaljzatok helyének kialakítása (védőcső, szerelvénydoboz, vezetékezés) akkor is kialakításra kell kerüljön, ha a szerelvények nem kerülnek elhelyezésre.
FIGYELEM! A vezetékek, amennyiben szerelvény nem kerül elhelyezésre, biztonságosan, szigetelten, nem érinthetően kell eltakarni. Életvédelmi szempontból a vezeték, ha nincs bekötve az elosztóba akkor is áram alatt lévő vezetékként kell kezelni.

Az első ütemben a világítás az elosztóban elhelyezett egy darab kamrás kapcsolóval, együttesen is kapcsolható. Ebben az esetben egyetlen áramkörről kialakított rendszerként működik, a biztonsági világítás funkció nem feltétlenül valósítható meg.

A tetőtérben elhelyezett világítás a főelosztóból kapcsolható, 3 db általános világítótest, vagy LED panel kerül elhelyezésre.

A külső megvilágítás alkonykapcsolóval és az elosztóból kapcsolható.

- Áramtalanító (szerviz) kapcsoló 3 fázis
- Kétsarkú (két pólusú) kapcsoló
- Nyomógomb világítás vezérléshez
- Fix áramköri kiállás, áramköri számmal, 3 fázis
- Dedikált dugaszoló aljzat világításhoz, (L-lámpa) áramköri számmal, 1 fázis
- Dugaszoló aljzat, (2-dupla, H-hűtő, T-takarító) 1, ill, 3 fázis
- Oldalfali lámpatest, fénycső, vagy szögletes LED (pl. Philips, TCW098 1xD18, 26W, 640, 1200lm)
- Mennyezeti LED lámpatest (pl. V-TAC 4808 15W, 3000K, 1500lm)
- Lámpatest szünetmentes megtáplálással, vagy inverterrel, min. 60 perc áthidalással
- Kijáratjelző, állandó üzem, min. 60 perc áthidalási idővel
- Mennyezeti LED lámpatest (pl. VTAC 6061, 45W, 4000K, 3350lm)
- Mennyezeti LED lámpatest szünetmentes megtáplálással, vagy inverterrel, min. 60 perc áthidalással
- Oldalfali, homlokzati kültéri lámpatest, IP44, max 40W
- EPH csatlakozás/csatlakozási pont
- Projektor csatlakozás, internet csatlakozás (RJ45, VGA)
- Alkonykapcsoló, fali, érzékelő és vezérlő, 230V, max 10A

±0,00 = +189,49 mBf.
- Az elkészített tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll!

index	javítás	dátum
0	-	-.

Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben

8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1

építtető:
Mór Város Önkormányzata
H – 8060 Szent István tér 6.

dátum:
2017. 04. 26.

építész tervező:
HEKET KFT.
1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b
Herczeg Zsolt É 01-4471

statika:
Eisler Gábor
T 01-9313, SZÉS1 01-93132094

lépték:
M 1:50

gépészet:
Lobenvein Zoltán
G-T-11-0548

épületvillamosság:
Földi Tibor
V-T-11-0885

tűzvédelem:
Bertók Szabolcs
I-248/2014

KIVITELI TERV

index: 0

Átalakítás elektromos terve
Világítás első ütem
Földszint és tető

rajzszám:
VM-1m2

2017. 04. 01.

©2017 Mórl Ikrek Kőrház